

## ПРЕДПИСАНИЕ № 26/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 117 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; заведующему ДС № 117 ОАО «РЖД»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору № 126 от "24" января 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 09.02.2017 г.; с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. 17.02.2017 г.

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Пензы по пожарному надзору Букреевым Владимиром Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и территории: ДС № 117 ОАО «РЖД» по адресу: г. Пенза, ул. Луначарского, 12а

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта

совместно с: Заведующим ДС № 117 ОАО «РЖД»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (а именно: при проведении испытаний автоматической пожарной сигнализации в здании, установлено что датчики пожарные не работали в помещениях: 1. пищеблок; 2. спальное помещение группы № 8; 3. холл у группы № 7; 4. холл у группы № 3. При проведении испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установлено что общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, проводимыми оповещателями, менее 75 дБА в помещениях 1. Медицинский кабинет; 2. холл перед бухгалтерией; 3. прачечная; 4. физкультурный зал; 5. пищеблок; 6. выход у группы № 1; 7. помещение группы № 4; 8. экологическая комната; 9. костюмерная; 10. музыкальный зал. Уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума и менее 70 дБА на уровне головы спящего человека в спальнях помещениях: - 1. спальное помещение № 1; 2. спальное помещение группы № 4; 3. спальное помещение группы № 6; спальное помещение № 7. Световой указатель «Выход» у группы № 3 не имеет световой индикации. Ручной пожарный извещатель в прачечной не работает.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.16; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4, п.1 ч.2 и ч.4 ст.53)	01.05.17 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Пензы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Букреев В.Н.



(подпись)

"17" февраля 2017г.

**Предписание для исполнения получил**



(подпись)

Заведующий Г.А. Зинсеев

(должность, фамилия, инициалы)

"17" февраля 2017г.