

ПРЕДПИСАНИЕ № 26/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 117 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; заведующему ДС № 117 ОАО «РЖД»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору № 126 от "24" января 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 09.02.2017 г.; с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. 17.02.2017 г.

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Пензы по пожарному надзору Букреевым Владимиром Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и территории: ДС № 117 ОАО «РЖД» по адресу: г. Пенза, ул. Луначарского, 12а

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта

совместно с: Заведующим ДС № 117 ОАО «РЖД»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (а именно: при проведении испытаний автоматической пожарной сигнализации в здании, установлено что датчики пожарные не работали в помещениях: 1. пищеблок; 2. спальное помещение группы № 8; 3. холл у группы № 7; 4. холл у группы № 3. При проведении испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установлено что общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, проводимыми оповещателями, менее 75 дБА в помещениях 1. Медицинский кабинет; 2. холл перед бухгалтерией; 3. прачечная; 4. физкультурный зал; 5. пищеблок; 6. выход у группы № 1; 7. помещение группы № 4; 8. экологическая комната; 9. костюмерная; 10. музыкальный зал. Уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума и менее 70 дБА на уровне головы спящего человека в спальнях помещениях: - 1. спальное помещение № 1; 2. спальное помещение группы № 4; 3. спальное помещение группы № 6; спальное помещение № 7. Световой указатель «Выход» у группы № 3 не имеет световой индикации. Ручной пожарный извещатель в прачечной не работает.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.16; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4, п.1 ч.2 и ч.4 ст.53)	01.05.17 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Пензы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Букреев В.Н.



(подпись)

"17" февраля 2017г.

Предписание для исполнения получил



(подпись)

Завершающий Г.А. Зинкаев

(должность, фамилия, инициалы)

"17" февраля 2017г.