

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45, e-mail: penzago@pnz.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС
России по Пензенской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пенза, ул. Гладкова, 20, тел. 8 (8412) 68-46-86, 68-46-87 тел. факс 8 (8412) 68-46-86
(указывается адрес места нахождения государственного пожарного надзора)

г. Пенза
(место составления акта)

« 17 » февраля 20 17 г.
(дата составления акта)

12 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 26

По адресу/адресам: г. Пенза, ул. Луначарского, 12а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Пензы
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по пожарному надзору Злаина Сергея Алексеевича от 24.01.2017 г. № 26

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/инспекционная, документарная/выездная)

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 117 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 09 » февраля 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 02 час. 00 мин.

« 17 » февраля 20 17 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 03 час 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

24.01.2017 г. 13.30

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору

Букреев Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий ЧДОУ ДС № 117 ОАО «РЖД»

Чинаева Галина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (а именно: при проведении испытаний автоматической пожарной сигнализации в здании, установлено что датчики пожарные не сработали в помещениях: 1. пищеблок; 2. спальное помещение группы № 8; 3. холл у группы № 7; 4. холл у группы № 3. При проведении испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установлено что общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, проводимыми оповещателями, менее 75 дБА в помещениях 1. Медицинский кабинет; 2. холл перед бухгалтерией; 3. прачечная; 4. физкультурный зал; 5. пищеблок; 6. выход у группы № 1; 7. помещение группы № 4; 8. экологическая комната; 9. костюмерная; 10. музыкальный зал. Уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума и менее 70 дБА на уровне головы спящего человека в спальнях помещений: - 1. спальное помещение № 1; 2. спальное помещение группы № 4; 3. спальное помещение группы № 6; спальное помещение № 7. Световой указатель «Выход» у группы № 3 не имеет световой индикации. Ручной пожарный извещатель в прачечной не сработал. (Основание: пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) – ответственное лицо: Заведующий ЧДОУ ДС № 117 ОАО «РЖД» Чинаева Галина Анатольевна

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 26/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ /Букреев В.Н./

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Заведующий ЧДОУ ДС № 117 ОАО «РЖД» Чинаева Галина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 17 " февраля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)